


НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ - Клон 11

улица Георги Кондолов и улица Илинденска

$M_L 1:1000$
 $M_H 1:100$



Дължина , диаметър , атмосфери	L= 158.79 ПЕВП ф90 РЕ 100									
Катег.на почвата, настилка	70% земни почви, 30% скални почви									
Дължина	L=20.00m	L=31.06m	L=20.00m	L=40.00m	L=38.48m					
наклон	i= 0,00148	i= 0,0181	i= 0,00618	i= 0,0319	i= 0,042					
Дълбочина на изкопа	1.81	1.60	1.65	1.58	1.70	1.70	1.70	1.71	1.75	
КОТИ терен	338.58	338.42	338.82	339.05	340.31	340.94	341.61	342.47	343.24	
КОТИ нивелета	336.89	336.92	337.27	337.47	338.72	339.37	339.99	340.84	341.59	
Разстояния	частични	20.00	20.00	11.06	20.00	20.00	20.00	20.00	18.48	
	ОБЩИ	0.00	20.00	40.00	51.06	71.06	91.06	111.06	131.06	149.54
N на точката	о.т.37	т.2	т.3	о.т.38	т.4	т.5	т.6	т.7	о.т.39	

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ЛК - 000097 / 08.07.2014 год.
Съгласувано на 24-10-2016 год.
Прокурис: (инж. Иван Вилков)



"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" ООД - гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
ПФП по част "Вик"
Дата: 24-10-2016 год.
Подпис: (инж. Арнаудов)

"КООРДИНАТИ ГРУП 2003" гр. Бургас
консултант в проектирането и строителството
Лиценз № ЛК - 000097 / 08.07.2014 год.
Подпис на Възложителя
съгласно изискванията на чл. 11
от Закона за устройство на територията

Община
Малко Търново
ОДОБРЯВАМ
На основание
с корекции в
Дата 20-10-2016

Фирмен печат	Проектантски печат
Подпис	Подпис

ОБЕКТ	
Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Звездец, Общ.Малко Търново	
Местоположение	Част
с.Звездец, Общ.Малко Търново	В и К
	Фаза
	Технически проект
Изпълнител	„ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД ЕИК: 203527675
Възложител	Община Малко Търново
Водещ проектант	инж.А.Харизанова
Проектант по Част В и К	инж.А.Харизанова
Дата: 2016 г.	Мащаб: 1:1000
Съдържание на чертеж	НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ - КЛОН 11
	Чертеж № 14