



# НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

„Акад. Любомир Чакалов”

София, район Лозенец, ул. “Бигла” № 52, тел. 02/862 29 66

e-mail: [npmg@npmg.org](mailto:npmg@npmg.org); [npmg\\_sofia@abv.bg](mailto:npmg_sofia@abv.bg)

<http://www.npmg.org>

---

---

До всички заинтересовани страни

## ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ

По Въпрос 1: Моля да разясните — вид - външни или вътрешни, материалът от който трябва да бъдат изработени щорите и техния брой

Отговор: Роло щорите са вътрешни, вградени между рамките на прозорците, плътно пред стъклото. Те трябва да са имат кутия, в която се скрива навитото руло, странични водачи и ръчно управление с шнур (синджир). Материалът, от който са изработени трябва да е синтетичен текстил с антистатични характеристики (т.е. да не задържа прах).

Броят на щорите и техните размери може да варират според техническите възможности на предлаганите от оферентите изделия, но по предварителен разчет е следния:

- за учителския корпус са необходими 14 броя щори с размери (Ш/В) 100/135 см и 14 броя с размери 110/90 см
- за библиотеката в западния корпус са необходими: 3 броя 65/105 см; 6 броя 100/110 см; 3 броя 280/60 см (при техническа невъзможност последните могат да се разделят наполовина по ширина)
- за учебните кабинети в източния корпус са необходими: 30 броя 65/105 см, 63 броя 100/110 см и 33 броя 280/60 см
- за втория етап са необходими: 126 броя 65/105 см, 252 броя 100/100 см и 126 броя 280/60 см.

По Въпрос 2: Моля да разясните кой от посочените размери е височина, ширина и дълбочина на изделието и от какъв материал трябва да бъде изработено цялото изделие

Отговор: Посочените в позицията витрини се монтират към позиция „Направа на рафтове и страници от ламинирани ПДЧ плоскости с дебелина 19мм и ширина около 350мм, вкл. кантиране с ABS кант“ и представляват стъклени вратички на окачени стенни шкафове за купи и медали. Високи са 1000 мм и са широки 400 мм. Дебелината на стъклото е 6 мм.