

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГАЗЪЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА

НУЖДИТЕ НА

139 ОУ ЗАХАРИЙ КРУША - РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ" - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1. Метод на изпълнение на поръчката: периодична доставка на газъл за нуждите на учебното заведение. Всяка доставка ще се извършва след предварително подадена заявка, утвърдена от директора на 139 ОУ Захарий Круша. Доставките на гориво се извършват периодично, само в работни дни от седмицата, в еднократно количество не повече от 15 000 (петнадесет хиляди) литра.

2. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите:

- Количествени: в момента на приемането;
- Рекламации за отклонения в качеството: до два дни след извършената доставка.

3. Изисквания към качеството на доставеното гориво: Горивото трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение №5 към чл.6, т.5 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол:

Показатели	Единици за измерване	Норми	Методи за изпитване
Фракционен състав			БДС ISO 3405:1998
10% дестилат при температура	°C	Не по-ниска от 180	
75% дестилат при температура	°C	Не по-висока от 360	
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	2,0 - 7,0	БДС EN ISO 3104
Температура на замръзване- зимен период (01 октомври - 15 март)	°C	Не по-висока от минус 10	БДС1751
Пламна температура в затворен тигел	°C	Не пониска от 60	БДС EN ISO 2719
Сяра	%	Не повече от 0,1 ¹	БДС EN ISO 8754
Вода	%	Не повече от 0,05	БДС ISO 3733
Коксов остатък	%	Не повече от 0,15	БДС ISO 6615 / БДС ISO 10370
Механични примеси	%	Не повече от 0,1	Ст на СИВ 2876 / БДС EN 12662
Специфична топлина на изгаряне (долна)	MJ/kg	Не по-ниска от 41,868	Ст на СИВ 3965 / ISO 1928
Пепел	%	Не по-ниска от 0,02	БДС EN ISO 6245