

Въпрос:

Здравейте, г-жо Гоцева,

Във връзка с подготовка на документи по участие в процедурата за "Демонтаж, монтаж и доставка на 15 броя климатици за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр.Радомир" Ви моля за пояснение по следните въпроси:

1. Какъв тип трябва да са вътрешните тела на климатиците – стенов, касетъчен или друг?
 2. Колко и какви като мощност са климатиците, предмет на демонтаж?
 3. Има ли изисквания част от демонтираните климатици да се монтират отново?
 4. Къде се предвижда да се монтират външните тела на климатиците?
 5. Каква е дължината на тръбния път между външното и вътрешното тяло на климатиците за доставка и монтаж?
- Предварително благодаря!

Отговор:

Здравейте!

Бих могла да дам следния отговор на въпросите Ви:

1. Какъв тип трябва да са вътрешните тела на климатиците – стенов, касетъчен или друг?- стенов
2. Колко и какви като мощност са климатиците, предмет на демонтаж? 15 бр. - **24000BTU**
3. Има ли изисквания част от демонтираните климатици да се монтират отново?- не
4. Къде се предвижда да се монтират външните тела на климатиците? - на мястото на демонтаж, на фасадата на сградата
5. Каква е дължината на тръбния път между външното и вътрешното тяло на климатиците за доставка и монтаж?-около 3м.